

**Протокол (суммарный)
вычислений средних мощностей и косинуса "ФИ"
15-Май-2009**

Время	Средняя мощность				Тангенс "ФИ"	Косинус "ФИ"	Полная мощность, кВт
	Активная, кВт		Реактивная, кВар				
	Принятая	Выданная	Принятая	Выданная			
0:30	0,415	0,000	0,732	0,000	1,763	0,493	0,842
1:00	0,438	0,000	0,706	0,000	1,614	0,527	0,831
1:30	0,386	0,000	0,604	0,000	1,563	0,539	0,717
2:00	0,439	0,000	0,747	0,000	1,701	0,507	0,867
2:30	0,410	0,000	0,670	0,000	1,632	0,523	0,785
3:00	0,395	0,000	0,618	0,000	1,563	0,539	0,733
3:30	0,431	0,000	0,740	0,000	1,716	0,503	0,856
4:00	0,442	0,000	0,767	0,000	1,734	0,500	0,886
4:30	0,525	0,000	0,705	0,000	1,343	0,597	0,879
5:00	0,504	0,000	0,726	0,000	1,440	0,570	0,883
5:30	0,430	0,000	0,765	0,000	1,780	0,490	0,877
6:00	0,573	0,000	0,764	0,000	1,334	0,600	0,955
6:30	0,597	0,000	0,662	0,000	1,110	0,669	0,892
7:00	0,664	0,000	0,754	0,000	1,136	0,661	1,005
7:30	0,804	0,000	0,787	0,000	0,979	0,715	1,125
8:00	0,706	0,000	0,836	0,000	1,185	0,645	1,094
8:30	0,696	0,000	0,669	0,000	0,961	0,721	0,965
9:00	0,695	0,000	0,750	0,000	1,078	0,680	1,022
9:30	0,770	0,000	0,750	0,000	0,975	0,716	1,075
10:00	0,790	0,000	0,772	0,000	0,978	0,715	1,104
10:30	0,879	0,000	0,782	0,000	0,890	0,747	1,177
11:00	0,751	0,000	0,802	0,000	1,068	0,683	1,099
11:30	0,732	0,000	0,735	0,000	1,004	0,706	1,037
12:00	0,744	0,000	0,797	0,000	1,071	0,682	1,090
12:30	0,640	0,000	0,656	0,000	1,025	0,698	0,916
13:00	0,649	0,000	0,744	0,000	1,147	0,657	0,987
13:30	0,541	0,000	0,660	0,000	1,220	0,634	0,853
14:00	0,531	0,000	0,709	0,000	1,334	0,600	0,886
14:30	0,518	0,000	0,660	0,000	1,275	0,617	0,839
15:00	0,505	0,000	0,638	0,000	1,265	0,620	0,814
15:30	0,490	0,000	0,686	0,000	1,398	0,582	0,843
16:00	0,488	0,000	0,704	0,000	1,443	0,570	0,857
16:30	0,482	0,000	0,689	0,000	1,430	0,573	0,840
17:00	0,421	0,000	0,571	0,000	1,357	0,593	0,709
17:30	0,422	0,000	0,610	0,000	1,446	0,569	0,741
18:00	0,402	0,000	0,566	0,000	1,410	0,578	0,694
18:30	0,411	0,000	0,614	0,000	1,494	0,556	0,739
19:00	0,396	0,000	0,615	0,000	1,554	0,541	0,732
19:30	0,406	0,000	0,648	0,000	1,598	0,531	0,764
20:00	0,397	0,000	0,657	0,000	1,655	0,517	0,767
20:30	0,368	0,000	0,603	0,000	1,639	0,521	0,707
21:00	0,390	0,000	0,631	0,000	1,620	0,525	0,742
21:30	0,394	0,000	0,630	0,000	1,598	0,530	0,744
22:00	0,366	0,000	0,545	0,000	1,490	0,557	0,656
22:30	0,386	0,000	0,606	0,000	1,573	0,537	0,719
23:00	0,371	0,000	0,542	0,000	1,461	0,565	0,657
23:30	0,420	0,000	0,679	0,000	1,617	0,526	0,799
23:59	0,391	0,000	0,570	0,000	1,456	0,566	0,691
Максимум Время	0,879 10:30	0,000 23:59	0,836 8:00	0,000 23:59			

н/з - некорректное значение

Главный энергетик _____